

Заказные параметры			Заказной номер		Опции		
SITRANS F VA 250 Поплавковый расходомер, цельнометаллический, для измерения жидкости			7MF 5 8 2 0 -				
Конструкция							
Тип: AF-S (стандарт)			1				
Арматура: Нерж. сталь 1.4571/316Ti, Фланец: сталь C22.8 Поплавок: Нерж. сталь 1.4571/316Ti							
Тип: CF-S (стандарт)			2				
Арматура: Нерж. сталь 1.4571/316Ti, Фланец: Нерж. сталь 1.4571/316Ti Поплавок: Нерж. сталь 1.4571/316Ti							
Тип: CF-K			3				
Арматура: Нерж. сталь 1.4571/316Ti, Фланец: Нерж. сталь 1.4571/316Ti Поплавок: Нерж. сталь 1.4571/316Ti							
Тип: EF-H			4				
Арматура: Нерж. сталь 1.4571/316Ti, Фланец: 1.4571/316Ti с обшивкой PTFE Поплавок: Hastelloy							
Тип: FF-P			5				
Арматура: Нерж. сталь 1.4571/316Ti, Фланец: 1.4571/316Ti с обшивкой PTFE Поплавок: PTFE							
Диаметр/фланцевое соединение							
DN 15, ASME 1/2"			A				
DN 25, ASME 1"			B				
DN 50, ASME 2"			C				
DN 80, ASME 3"			D				
DN 100, ASME 4"			E				
Изм. трубка							
Размер	Конечное значение диапазона измерения						
	л/час	(USgpm)					
A	16	(0,079)	A				
B	25	(0,119)	B				
C	40	(0,18)	C				
D	63	(0,28)	D				
E	100	(0,44)	E				
F	160	(0,7)	F				
G	250	(1,1)	G				
H	400	(1,76)	H				
J	630	(2,77)	J				
K	1000	(4,4)	K				
L	1600	(7,0)	L				
M	2500	(11)	M				
N	4000	(17,69)	N				
P	6300	(27,6)	P				
Q	10000	(44)	Q				
R	16000	(709)	R				
S	20000	(88)	S				
T	25000	(110)	T				
U	40000	(176)	U				
V	50000	(220)	V				
W	63000	(277)	W				
X	100000	(440)	X				
Форма соединения фланца							
EN 1092-1 (стандарт)			1				
ASME B 16.5, class 150			2				
Спецсоединения (резьба или иные ступени давления) указать текстом.			9		L 1 Y		
Тепловая защита							
без (стандарт)			0				
с тепловой защитой 125 ... 200 °C			1				
с выступающей индикацией 200 ... 300 °C			2				

Заказные параметры			Заказной номер		Опции		
SITRANS F VA 250 Поплавковый расходомер, цельнометаллический, для измерения жидкости			7MF 5 8 2 0 -				
Рубашка обогрева/охлаждения							
без (стандарт)			0				
Н/К с фланцевым соединением			2				
Н/К без фланцевого соединения			3				
Индикация							
с местной индикацией (стандарт)			A				
с магнитным контактом SITRANS F VA 251			B				
с индуктивным контактом SITRANS F VA 251			C				
с электр. дистанционным датчиком SITRANS F VA 252 (0 ... 20 mA)			D				
с электр. дистанционным датчиком SITRANS F VA 252 (4 ... 20 mA)			E				
Функция контакта							
без контакта (стандарт)			A				
<u>Магнитный контакт (двойной контакт):</u> 1 замыкатель при "-." превышении предельного значения (ПЗ)			D				
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 размыкатель при "-." превышении ПЗ			E				
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 замыкатель при "-." превышении ПЗ			G				
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 размыкатель при "-." превышении ПЗ			H				
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ							
<u>Индуктивный контакт (простой контакт):</u> 1 размыкатель при "-." превышении ПЗ			J				
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ			K				
<u>Индуктивный контакт (двойной контакт):</u> 1 замыкатель при "-." превышении ПЗ			L				
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 размыкатель при "-." превышении ПЗ			M				
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 замыкатель при "-." превышении ПЗ			N				
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ							
1 размыкатель при "-." превышении ПЗ			P				
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ							
Калибровка							
Стандартная калибровка							
• без сертификата калибровки					0		
• с сертификатом калибровки					1		
• спецкалибровка (1,6 % точности)					9 R 1 Y		
Прочие конструкции					Опции		
Дополнить номер заказа „Z“ и привести краткие данные.							
Приемочное испытание В по DIN 50 049, раздел 3.1 и EN 10 204					C12		
Измеряемое вещество указать текстом (обязательно необходимо): среда, диапазон измерения, единица, плотность, единица плотности, вязкость, единица вязкости, рабочая температура, рабочее давление					Y01		
Бессиликоновая конструкция					Y04		
Измеряемое вещество: вода Вязкость: 1 mPa·s (ср) Плотность: 1 кг/л					Y05		
Табличка из нерж. стали					Y17		
Спецконструкция указать текстом					Y99		
Указание:							
Возможные комбинации диаметров и измерительной трубки см. таблицу на стр. 3/227. Одновременный заказ дистанционных датчиков и контактов невозможен.							

Заказные параметры	Заказной номер	Опции
SITRANS F VA 250 Поплавковый расходомер, цельнометаллический, для измерения газов	7MF 5 8 2 1 - 	
Индикация		
с местной индикацией (стандарт)		A
с магнитным контактом		B
SITRANS F VA 251		
с индуктивным контактом		C
SITRANS F VA 251		
с электр. дистанционным датчиком SITRANS F VA 252 (0 ... 20 mA)		D
с электр. дистанционным датчиком SITRANS F VA 252 (4 ... 20 mA)		E
Функция контакта		
без контакта (стандарт)		A
<u>Магнитный контакт (двойной контакт):</u>		
1 замыкатель при "–" превышении предельного значения (ПЗ)		D
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 размыкатель при "-" превышении ПЗ		E
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 замыкатель при "-" превышении ПЗ		G
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 размыкатель при "-" превышении ПЗ		H
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ		
<u>Индуктивный контакт (простой контакт):</u>		
1 размыкатель при "-" превышении ПЗ		J
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ		K
<u>Индуктивный контакт (двойной контакт):</u>		
1 замыкатель при "-" превышении ПЗ		L
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 размыкатель при "-" превышении ПЗ		M
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 замыкатель при "-" превышении ПЗ		N
1 размыкатель при "+" превышении ПЗ		
1 размыкатель при "-" превышении ПЗ		P
1 замыкатель при "+" превышении ПЗ		
Калибровка		
Стандартная калибровка		
• без сертификата калибровки		0
• с сертификатом калибровки		1
• спецкалибровка (1,6 % точности)		9 R1 Y
Прочие конструкции		Опции
Дополнить номер заказа „Z“ и привести краткие данные.		
Приемочное испытание В по DIN 50 049, раздел 3.1 и EN 10 204		C12
Измеряемое вещество указать текстом (обязательно необходимо): среда, диапазон измерения, единица, плотность, единица плотности, вязкость, единица вязкости, рабочая температура, рабочее давление		Y01
Бессиликоновая конструкция		Y04
Табличка из нерж. стали		Y17
Спецконструкция указать текстом		Y99
Указание: Возможные комбинации диаметров и измерительной трубки см. таблицу на стр. 3/228. Одновременный заказ дистанционных датчиков и контактов невозможен.		